

Č.j.: LIT 24366/2018

Sp. značka: ŽP 212/2018 AAm

Spisový znak 231.2. skartační znak A5

Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.

Tel.: +420 585 153 260

E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel

Datum: 21.11.2018

MULIX00KFZZ3



ROZHODNUTÍ

veřejnou vyhláškou

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona vydává žadateli, kterým je **Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669**, zastoupená na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO: 28597044

- 1. povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových** dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona do recipientu (hlavní odvodňovací zařízení - ID vodní linie 15000694).

Údaje o místě vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

- pozemek parc.č. 622/134 v k.ú. Olbramice u Vilémova, obec Olbramice
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117053.0690 a Y:565001.1965
- recipient – hlavní odvodňovací zařízení - ID vodní linie 15000694 (bezejmenný tok)
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-12-01-002

Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

- čistírna odpadních vod – mechanicko-biologická
- způsob čištění: nízkozatěžovaná aktivace s nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu
- počet napojených EO: 205

Údaje o množství vypouštěných vod:

prům. 0,4 l/s

max. 0,7 l/s

max. 1152 m³/měsíc

max. 14016 m³/rok

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových:

Ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	bilance t/rok
CHSK _{Cr}	110	170	2,350
BSK ₅	30	50	0,414
NL	40	60	0,550

Limity „p“ jsou přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, limity „m“ jsou maximální nepřekročitelné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod.

Pro nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona **se vydává na časově omezenou dobu: 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Pro zjišťování koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut (typ vzorku A dle přílohy 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.).
- Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace znečištění budou prováděny 4x ročně. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku – 1x za 3 měsíce. Nebudou prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních. Místo pro odběr vzorků vyčištěné odpadní vody je v šachtě za dosazovací nádrží.
- Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání – „oprávněné laboratoře“ (v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona).
- Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno v měrné šachtě osazené Parshallovým žlabem na odtoku z ČOV. Měřicí zařízení musí mít platnou kalibraci a platný protokol o posouzení funkční způsobilosti (v souladu s ustanovením § 4 nařízení vlády č. 143/2012 Sb.).
- Výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod budou minimálně po dobu 10 let archivovány a na požádání předloženy vodoprávnímu úřadu.
- Držitel rozhodnutí je povinen v souladu s tímto rozhodnutím měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Tato ohlašovací povinnost se plní v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
- Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových bude probíhat pouze podle schváleného kanalizačního řádu a v souladu s tímto rozhodnutím. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení (§ 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích)

- i) Před uplynutím doby platnosti povolení lze požádat vodoprávní úřad o změnu doby platnosti povolení. V takovém případě povolení nezaniká, dokud není o návrhu pravomocně rozhodnuto.
- j) **Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec Olbramice).**

2. stavební povolení dle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona **vodního díla „Kanalizace a ČOV Olbramice“** umístěného na pozemcích parc.č. 4/1, 5/1, 89, 555/3, 622/25, 622/74, 622/75, 622/133, 622/134, 622/171, 622/172, 622/173, 707, 710, 731/1, 731/4, 750, 752, 753 a 758 v k.ú. Olbramice u Vilémova, obec Olbramice.

Druh stavby:

Jedná se o novostavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona „stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“.

Účel stavby (podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla – příloha 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb.):

- 99 jiné (vybudování splaškové kanalizace a ČOV, odvádění splaškových odpadních vod)

Údaje o místě stavby:

- pozemky parc.č. 4/1, 5/1, 89, 555/3, 622/25, 622/74, 622/75, 622/133, 622/134, 622/171, 622/172, 622/173, 707, 710, 731/1, 731/4, 750, 752, 753 a 758 v k.ú. Olbramice u Vilémova
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117552.13 a Y:565439.5; X:1117539.29 a Y:564398.36
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-12-01-002

Základní údaje o stavbě, popis stavby:

Jedná se o novostavbu splaškové oddílné kanalizace. Splašková kanalizace bude gravitační. Skládá se z jednotlivých stok A, A0, A1, A1-1, A2, A3 ukončena ČOV, která řeší čištění splaškových odpadních vod z obce Olbramice. Počet ekvivalentních obyvatel – EO 205.

Vodoprávní úřad povoluje v rámci akce „Kanalizace a ČOV Olbramice“ následující stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01 Sdružený objekt ČOV
- SO 02 Propojovací potrubí, odtok vyčištěné vody
- SO 04 Terénní úpravy
- SO 08 Stoky splaškové kanalizace

PS 01.1 ČOV – strojně-technologická část

PS 01.2 ČOV – elektro-technologická část

PS 01.3 ČOV – měření a regulace

(SO 03 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy – povoluje silniční správní úřad; SO 05 Oplocení ČOV, SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV, SO 07 Přípojka NN pro ČOV, SO 09 Kanalizační odbočky – nevyžadují stavební povolení – viz. územní rozhodnutí)

SO 01 Sdružený objekt ČOV:

Řešení objektu je podřízeno řešením technologického zařízení ČOV a jeho kapacitou (205 EO). Objekt má podzemní a nadzemní podlaží. Vnější rozměry podzemní části jsou 7,20 x 6,10 m. Osazení objektu i navazujících objektů ČOV je řešeno tak, aby bylo možné, pokud to bude potřebné, doplnit ČOV šachtou se třetím stupněm čištění tj. mikrosítovým bubnovým filtrem MBF pro průtok do 5 l/s.

Podzemní část objektu je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí chráněnou vnější tlakovou izolací proti podzemní vodě. Tato část je vnitřními stěnami dělena do jednotlivých nádrží. Nad nádržemi bude provedena železobetonová stropní deska. V desce jsou vytvořené vstupní a manipulační otvory zakryté poklopy, příp. je podél otvorů navrženo zábradlí (dosazovák). Část nádrže při dosazovací nádrži je zakryta roštem. Prostory podzemní části:

- denitrifikace, nitrifikace a dosazovací nádrž – 18,48 m²
- uskladňovací jímka kalu – 9,12 m²
- čerpací stanice – 6 m²
- výška hladiny nádrží ČOV nade dne – 2,70 m

Nadzemní část objektu je jednopodlažní. Bude provedena nad spodní stavbou nádrží. Má vnější rozměry stejné jako podzemní část. Nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm tl. 300 mm. Zastřešení objektu je navrženo dřevěnou konstrukcí hambálkovou. Vstup do objektu je dvoukřídlovými dveřmi, prosvětlení je řešeno okny. Je navrženo elektrické vytápění v místnosti sociálního zařízení. Prostory nadzemní části:

- sociální zařízení – 2,70 m²
- provozní místnost – 33,10 m²

SO 02 Propojovací potrubí, odtok vyčištěné vody:

Objekt zahrnuje gravitační podzemní vedení, odtok vyčištěných vod do recipientu, navazující přípojky střechních odpadů (SV 1 a 2) a uličních vpustí (UV 1 až UV 3). Bude proveden z plastových trub DN 250 a 150 mm. Na odpadu jsou stavítka v šachtě ŠIII a v šachtě S1 stoky A umožňující obtok ČOV přes čerpací jímku nebo přímo. Hlavní větev odpadu je vyústěna betonovou výústí do toku přes koncovou klapku. Břehy a dno toku při výusti budou zpevněny kamenivem. Potrubí odpadu bude na výusti vybaveno koncovou klapkou. Výškové osazení výusti neumožňuje vodám toku o hladině dané Q100 a menším průtokům proniknout do objektu ČOV.

SO 04 Terénní úpravy:

Objekt zahrnuje celkovou plochu terénních úprav 1045 m² (oplocená část areálu 488,7 m² a neoplocená část areálu 556,3 m²).

SO 08 Stoky splaškové kanalizace:

Stoky splaškové kanalizace (dimenze DN 250 mm, plast): A (kmenová stoka splaškové kanalizace ústící do ČOV) – 992 m, A0 – 68 m, A1 – 221 m, A1-1 – 20 m, A2 – 100 m, A3 – 40 m. Na stoky bude napojeno celkem 75 ks odboček pro přípojky od nemovitostí (DN 150 mm). Na stoce budou osazeny kontrolní kanalizační šachty ŽB-P-1000 mm (70 ks).

PS 01.1 ČOV – strojně-technologická část:

ČOV je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu. Kalové hospodářství zpracovává kal aerobní stabilizací s gravitačním zahuštěním a následným odvozem k likvidaci na jinou ČOV.

Splaškové odpadní vody jsou na ČOV přiváděny do čerpací jímky umístěné v objektu ČOV, odkud jsou čerpány na hrubé předčištění a odtud již odtékají gravitačně do denitrifikační nádrže a odtud

dále do nitrifikační nádrže a dosazovací nádrže. Průtok čistírnou i odtok do recipientu je za hrubým předčištěním již gravitační. Měření průtoku je prováděno v měrné šachtě osazené Parshallovým žlabem na odtoku z ČOV. Měrný žlab je vybaven vyhodnocovací a záznamovou jednotkou.

PS 01.2 ČOV – elektro-technologická část:

Instalovaný příkon elektroinstalace k technologické části ČOV činí cca 10 kW. Celkový soudobý příkon je cca 9 kW. Rozvodná soustava je navržena TN-C-S, 400/230V, 50 Hz. Rozvaděč bude napájen kabelem CYKY-J 4x10. Kabel bude v rozvaděči odjištěn jističem PL7-B32/3. Z rozvaděče bude napojena veškerá technologie ČOV.

PS 01.3 ČOV – měření a regulace:

Provozní soubor řeší řízení technologických souborů na ČOV pomocí programovatelného PLC automatu. V hlavním rozvaděči ČOV je umístěn řídicí systém MPC350 SMS zajišťující automatický provoz vybraných technologických zařízení (čerpadla, stírané válcové síto, dmýchadla, solenoid). Zařízení je vybaveno systémem pro přenos poruchových zpráv.

Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci vypracované v 06/2018 Bc. Jiřím Úlehlou a Ing. Jiřím Balabuchem (AGPOL s.r.o. Olomouc), autorizováno Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201535).

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Právní moc si nechá investor vyznačit na rozhodnutí od speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude prováděna dle schválené projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí. Při vlastní realizaci stavby budou respektována vyjádření a stanoviska daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů. Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
- 3) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 4) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: před zahájením stavby je stavebník povinen sdělit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět.
- 5) Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
- 6) Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 7) Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Použitá mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek do povrchových a podzemních vod.
- 8) Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odbor ŽP MěÚ Litovel dle § 41 vodního zákona.
- 9) Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Provedení prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v předmětné lokalitě.
- 10) V případě nutnosti čerpání podzemních vod ze dna výkopů je nutné požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona. K výše uvedené žádosti je nutné předložit souhlas vlastníků nemovitostí

- (nebo správců), kam se bude podzemní voda vypouštět. Dále je nutné doložit stanovisko Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z hlediska Plánu oblasti povodí; hydrogeologické posouzení apod.
- 11) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků nebo staveb, případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutno neodkladně odstranit na náklad investora. Pozemky dotčené stavbou budou zapraveny a uvedeny do původního stavu.
 - 12) Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
 - 13) Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez předchozího povolení obecního (městského) úřadu nebo na pozemku jiného vlastníka bez jeho souhlasu.
 - 14) Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
 - 15) Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti, která se prokazuje podle normových hodnot (ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení, ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží). Protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti předloží investor při kolaudaci.
 - 16) Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
 - 17) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce budou doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který vznikne v rámci stavby; protokol o provedené kontrole před provedením zásypu výkopu sepsaný se společností GridServices s.r.o.; protokol o provedené kontrole protlaků a protokol o převzetí opravené komunikace sepsané se Správou silnic Olomouckého kraje (Středisko údržby Olomouc); protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti kanalizace a protokol o vodotěsnosti nádrží ČOV; protokol o provedené kontrole dotčeného vodárenského zařízení sepsaný se společností INSTA CZ s.r.o. (případně zápis ve stavebním deníku); protokol o odsouhlasení dokončených prací sepsaný se Státním pozemkovým úřadem (z důvodu dotčení HOZ); provozní řád (§ 15 odst. 3 vodního zákona); schválený kanalizační řád veřejné kanalizace (§ 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích); povolení k provozování veřejné kanalizace včetně ČOV (vydá krajský úřad; § 15 odst. 4 vodního zákona a § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích).
 - 18) Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle § 178 stavebního zákona.
 - 19) Při realizaci stavby vodního díla je stavebník povinen dodržet a respektovat podmínky uvedené v(e):
 - *vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, č.j. SPU 281293/2018 ze dne 15.6.2018:*
 - Zaústění výustního objektu nesmí tvořit překážku v průtočném profilu HOZ, požadujeme jej umístit min. 30 cm nade dnem koryta HOZ (bez nánosu) pod úhlem 60°.
 - Na uvedeném vodním díle HOZ je třeba zajistit jeho funkčnost, tj. během stavby nesmí dojít k napadání zeminy do průtočného profilu HOZ a ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.
 - Při stavebních pracích musí být veškerý napadaný materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho smyvu do průtočného profilu HOZ. Případný napadaný materiál musí být

- bezezbytku odstraněn.
- Nově navržený propustek přes HOZ a výústní objekt z ČOV včetně jejich opevnění bude ve vlastnictví stavebníka, který na něm bude provádět běžnou údržbu.
 - Zahájení prací bude předem písemně oznámeno zástupci SPÚ, odboru vodohospodářských staveb (kontaktní osoba: Bc. Tomáš Vrba).
 - Zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude přizván k odsouhlasení dokončených prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba: Bc. Tomáš Vrba).
 - Nejpozději před zahájením stavebních prací bude část stavby vodního díla HOZ v celkové délce 30,0 m, tj. úsek dotčený v rámci SO 02 – výpustním objektem až po SO 03 – novým propustkem, majetkoprávně vypořádána.
- *závazném stanovisku odboru ŽP MěÚ Litovel (orgánu ochrany ZPF), Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 6515/2017A To ze dne 14.6.2017 – souhlas k trvalému odnětí ze ZPF:*
 - Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
 - Žadatel je dále povinen doručit orgánu ochrany ZPF kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem nebo rozhodnutí o souhlasu a to do 6-ti měsíců ode dne nabytí právní moci; písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením; písemně oznámit případnou změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny a to do 1 měsíce od této změny. Za nesplnění těchto povinností bude se žadatelem vedeno správní řízení dle části IX zákona – Správní delikty.
 - V souladu s ust. § 10 odst. 3 zákona bude výše uvedená část pozemku vyřazena v katastru nemovitostí z evidence zemědělské půdy až na základě pravomocných rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel zajistí zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě v Olomouci.
 - Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. V případě dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti. Dle informací v předloženém doplnění nejsou na pozemcích vybudována žádná meliorační zařízení ani opatření protierozní ochrany.
 - Na základě ust. § 8 odst. 1 zák. č. 334/92 Sb. zajistí ten, v jehož prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy a její následné využití takto: Orniční vrstva půdy ze zastavěných částí pozemků bude sejmuta do hloubky 30 cm (zajištěno podle místních podmínek – pedologický průzkum nebyl proveden). Získaný objem zeminy, tj. cca 268 m³ (z celkové plochy 894 m²) bude rozprostřen k navýšení mocnosti půdy – zbývajících nezastavěných částí dotčených pozemků stavbou a okolních pozemků, určených k zemědělskému užívání. Investor je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením sejmutých kulturních vrstev půdy a to v souladu s ust. § 10 vyhl. MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF ve znění pozdějších změn (pod č. 153/2016 Sb.)
 - V souladu s ust. § 11 odst. 1, 2 zákona je ten, v jehož prospěch je souhlas vydáván, povinen uhradit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu. Výpočet odvodů je součástí žádosti a předložené dokumentace. Orientační výše odvodu činí 23,48 Kč/1 m². Při výpočtu konkrétní výše odvodů v závislosti na odnímané výměře se bude v souladu s přílohou č. 4 k vyhláše č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku vycházet z částky ve výši 5,87 Kč/1 m² (BPEJ – 56401), vynásobené koeficientem třídy ochrany dle bodu 4. části D přílohy k zákonu (III. třída ochrany = koeficient 4). O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne

orgán ochrany ZPF podle přílohy k zákonu, po zahájení realizace záměru (žadatel písemně oznámí zahájení skrývky ornice). Při rozhodování o odvozech orgán ochrany ZPF vychází z právního stavu, platného ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí, vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů.

- *vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, č.j. 82412/S/4/18 ze dne 17.4.2018:*
 - Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116)
 - V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
 - Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek) požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
 - Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
 - Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a přípojek a ohrožena tak kvalita vody.
 - Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.
- *souhrnném stanovisku odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 2773/2009 ze dne 3.6.2009 a č.j. LIT 26127/2016 ze dne 6.12.2016:*
 - Požadujeme, aby s odpadem, který vznikne během stavby, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a aby bylo zajištěno odstranění, případně využití v souladu s tímto zákonem.
 - K zásypům a terénním úpravám může být použita pouze nekontaminovaná zemina.
 - Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby na odpovídající skládce odpadů (skládka skupiny S – ostatní odpad pro odpady kategorie ostatní, skládka skupiny S – nebezpečný odpad pro odpady nebezpečné) nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech.
 - Upozorňujeme na skutečnost, že v případě vzniku nebezpečného odpadu během stavby je nutné mít „souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle výše uvedeného zákona, který na základě žádosti vydá příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
 - Původce je povinen vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.
 - Výkopové práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) a s normou ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).
 - Zásah do dřevinné vegetace rostoucí mimo les, z důvodu realizace vlastní stavby, je možné provádět pouze v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcího

předpisu (vyhl. 395/1992 Sb.). Orgánem příslušným k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je ve smyslu § 76 zákona obecní úřad Olbramice.

- *stanovisku odboru dopravy MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 24924/2016 ze dne 22.11.2016:*
 - V případě využití silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice u Vilémova k umístění inženýrských sítí (podzemní vedení v silničním pozemku) bude investor žádat Odbor dopravy MěÚ Litovel o zvláštní užívání podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. a měsíc před započítím prací o zvláštní užívání podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, stanovení přechodné úpravy provozu dle zák. 361/2000 Sb. ust. § 77 odst. 1 c) a o částečnou (úplnou) uzavírku dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
 - *vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, č.j. SSOK-OL/3734/2017/TK ze dne 2.3.2017*
 - *stanovisku společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5001699757 ze dne 27.4.2018*
 - *vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 1097812223 ze dne 9.4.2018*
 - *vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 756668/16 ze dne 15.11.2016*
- 20) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- 21) **Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec Olbramice).**

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

– Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669

Odůvodnění:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 29.6.2018 žádost Obce Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669, zastoupené na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO: 28597044, o *stavební povolení* (dle § 15 vodního zákona) *vodního díla „Kanalizace a ČOV Olbramice“*.

Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, neboť neobsahovala údaje a přílohy předepsané v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve vyhlášce MZe č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vodoprávní úřad přistoupil k přerušení řízení dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením č.j. LIT 13339/2018 ze dne 10.7.2018 současně s výzvou č.j. LIT 13336/2018 ze dne 10.7.2018 k doplnění žádosti o souhlasy vlastníků pozemků s navrhovaným stavebním záměrem vyznačené na situačním výkresu (dle ustanovení § 184a stavebního zákona); 1 výtisk projektové dokumentace; žádost o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona; stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, zda je záměr v souladu s PRVKOK. Vodoprávní úřad si dále sám zajistil následující chybějící přílohy: závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Litovel; souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek (§ 15 stavebního zákona ze stavebního úřadu Městysse Náměšť na Hané). Poslední chybějící přílohy byly doplněny dne 1.10.2018.

Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno pod č.j. LIT 20146/2018 ze dne 16.10.2018. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byl tímto dán na vědomí rozsah s tím, že své námitky a připomínky mohli uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu vnesena žádná negativní námitka či připomínka. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byla situace staveniště známa a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo upuštěno podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání ve výše uvedené věci.

Vodoprávní úřad měl k řízení k dispozici:

- 3x projektová dokumentace vypracovaná v 06/2018 Bc. Jiřím Úlehlou a Ing. Jiřím Balabuchem (AGPOL s.r.o. Olomouc), autorizováno Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201535)
- plná moc k zastupování pro společnost AGPOL s.r.o. Olomouc ze dne 8.12.2016
- výpis z Registru ekonomických subjektů
- výpis z obchodního rejstříku
- výpisy z katastru nemovitostí – listy vlastnictví
- informace o parcelách
- územní rozhodnutí stavebního úřadu – Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G .Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané, č.j. 0391/2018/Pa-OU ze dne 6.2.2018
- souhlas obecného stavebního úřadu – Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G .Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané, ze dne 10.7.2018 – souhlas dle § 15 stavebního zákona
- souhrnné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 2773/2009 ze dne 3.6.2009
- souhrnné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 26127/2016 ze dne 6.12.2016
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, č.j. KHSOC/29085/2016/OC/HOK ze dne 7.12.2016
- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 6515/2017ATo ze dne 14.6.2017 – souhlas k trvalému odnětí ze ZPF
- stanovisko odboru dopravy MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 24924/2016 ze dne 22.11.2016
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, č.j. HSOL-8163-3/2017 ze dne 14.3.2017
- závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. 70719/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 28.11.2016
- stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR, tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, č.j. KRPM-147468-1/ČJ-2016-140506 ze dne 30.11.2016
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, č.j. SSOK-OL/3734/2017/TK ze dne 2.3.2017
- vyjádření společnosti Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, ze dne 18.4.2018
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM066803/2016-203/Ou ze dne 25.11.2016
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5001699757 ze dne 27.4.2018
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 1097812223 ze dne 9.4.2018

- vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, č.j. 0000019447 ze dne 5.4.2018
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 756668/16 ze dne 15.11.2016
- dodatek k vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 756668/16 ze dne 27.12.2016
- vyjádření společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava Mariánské Hory, č.j. EGV 1273/2016 ze dne 25.11.2016
- vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, č.j. 82412/S/4/18 ze dne 17.4.2018
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, č.j. SPU 281293/2018 ze dne 15.6.2018
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí Olbramice dne 30.5.2018
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Jaroslavem Křupkou dne 19.4.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice, paní Marií Mikelovou a panem Josefem Grézlem dne 6.6.2017
- projednání dědictví od JUDr. Jany Elšíkové, Sokolská 586/7, 772 00 Olomouc, č.j. Nd 84/2017 ze dne 25.4.2017
- smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy uzavřená mezi Obcí Olbramice a Ing. Pavlem Solovským dne 15.5.2017
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Ing. Pavlem Solovským a Obcí Olbramice dne 13.6.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Vojtěchem Zapletalem (r. 1969) dne 15.5.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Vojtěchem Zapletalem (r. 1988) dne 15.5.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice, paní Marií Mikelovou a panem Josefem Grézlem
- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel (orgánu ochrany přírody a krajiny), nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel, č.j. LIT 15332/2018 ze dne 9.8.2018 – závazné stanovisko k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových
- souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu (Křupka Jaroslav, Mikelová Marie, Solovský Jindřich, Ing. Solovský Pavel, Zapletal Vojtěch r. 1988, Zapletal Vojtěch r. 1969, Státní pozemkový úřad, Správa silnic Olomouckého kraje)
- sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, č.j. KUOK 91345/2018 ze dne 27.8.2018 – soulad s PRVKOK
- doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3.000,- ze dne 19.11.2018

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Účastníkem tohoto stavebního řízení tedy je:

- *stavebník (§ 109 písm. a) stavebního zákona):* Obec Olbramice
- *vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. c) stavebního zákona):* Státní pozemkový úřad, Zapletal Vojtěch, Ing. Solovský Pavel, Křupka Jaroslav, Mikelová Marie, Solovský Jindřich, Olomoucký kraj (Správa silnic Olomouckého kraje)

- *vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (§ 109 písm. d) stavebního zákona):* Vodovod Pomoraví, GridServices s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. e) stavebního zákona):* vlastník pozemku nebo stavby na parc.č. 2, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 26/1, 27, 28, 32/1, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84/2, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 105, 114/2, 118, 119, 128, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 143, 144, 152, 154, 155, 156, 165, 166, 167/1, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 188, 189, 193, 194, 204, 205, 210, 211/1, 211/2, 219, 220, 221, 223, 224/1, 226, 228, 234, 235, 236, 538/5, 555/1, 555/2, 622/34, 622/35, 622/62, 622/63, 622/64, 622/65, 622/66, 622/67, 622/68, 622/69, 622/70, 622/71, 622/72, 622/73, 622/76, 622/77, 622/132, 622/135, 622/174, 705, 712, 731/2, 731/3, 731/5, 731/6, 731/7, 731/8, 731/9, 754, 755, 756, 759, 765, 766 a 768 v k.ú. Olbramice u Vilémova
- *obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§115 odst. 4 vodního zákona):* Obec Olbramice
- *správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku (§115 odst. 5 vodního zákona):* ---

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost v rámci správního řízení a shledal, že předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení této investiční akce. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Požadavky a podmínky dotčených orgánů, které nebyly zapracovány do předložené projektové dokumentace, zapracoval vodoprávní úřad do podmínek pro provedení stavby. Za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy a příslušné normy.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ustanovení § 152-157 (povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb) a § 160 (provádění staveb) stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777/2,

784 01 Litovel. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Olbramice. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

(Razítka a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

- Městský úřad Litovel
- Obecní úřad Olbramice

Účastníci vodoprávního řízení:

- Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, zastoupená na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje jednotlivě (§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona a § 115 vodního zákona):

- Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, zastoupená na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

- Zapletal Vojtěch (r. 1988), 783 22 Olbramice 3
- Ing. Solovský Pavel, 783 22 Olbramice 39
- Křupka Jaroslav, 783 22 Olbramice 73
- Mikelová Marie, U cihelny 197/35, 779 00 Olomouc – Droždín
- Solovský Jindřich, 783 22 Olbramice 34
- Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
- Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
- GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou (§ 109 písm. e) stavebního zákona):

- vlastník pozemku nebo stavby na parc.č. 2, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 26/1, 27, 28, 32/1, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84/2, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 105, 114/2, 118, 119, 128, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 143, 144, 152, 154, 155, 156, 165, 166, 167/1, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 188, 189, 193, 194, 204, 205, 210, 211/1, 211/2, 219, 220, 221, 223, 224/1, 226, 228, 234, 235, 236, 538/5, 555/1, 555/2, 622/34, 622/35, 622/62, 622/63, 622/64, 622/65, 622/66, 622/67, 622/68, 622/69, 622/70, 622/71, 622/72, 622/73, 622/76, 622/77, 622/132, 622/135, 622/174, 705, 712, 731/2, 731/3, 731/5, 731/6, 731/7, 731/8, 731/9, 754, 755, 756, 759, 765, 766 a 768 v k.ú. Olbramice u Vilémova

Dotčené orgány a ostatní:

- Obecní úřad Olbramice, 783 22 Olbramice 56
- Úřad městysu Náměšť na Hané – stavební úřad, nám. T.G .Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – odpadové hospodářství
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany ZPF
- Městský úřad Litovel, odbor dopravy
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

2x spis