LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA:

- HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉ STANICE
- OCHRANNÉ PÁSMO NADZ. VEDENÍ VN
- OCHRANNÉ PÁSMO PŘÍPOJKY STL PLYNOVODU
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN 22kV - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN 1kV - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ STL PLYN - GridServices, s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VODA - Insta, s.r.o.

555/1
555/2
555/5
555/3
555/4
752
710
8
10
4
16
22/1
18/1
17
23
51
OCHRANNÉ STL PLYNOVODU
voda
plyn
GEODETICKY ZAMĚŘENÝ KRAJNÍ VODIČ NADZEMNÍHO VEDENÍ VN 22kV
OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉ STANICE
STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE OC 0292
B/3
B/2
A/1
RVO 5
500.000
7000.000
500.000
500.000
OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ VN
NAVRHOVANÝ ROZVÁDĚČ RVO ALTIS 2
34266.7899
16231.5590
3575.0000
7558.1311
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

LEGENDA:

NAVRHOVANÉ SÍTĚ:

- VO — NAVRHOVANÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x16 + FeZn 30x4

NAVRHOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO VE DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH CHRÁNIČKÁCH:
- POD KOMUNIKACÍ, VEDLE KOMUNIKACE NA P.Č. 710 - VRCHNÍ HRANA KABELU 1m POD TERÉNEM (VÝKOP 1,2m)
DLE ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 - VIZ. V.Č. D.1.1

POUŽITÁ SVÍTIDLA: PHILIPS UNISTREET GEN2

A PHILIPS BGP281 T25 DM70 /730 (TYP 1) - 32,5W / 4041lm
B PHILIPS BGP281 T25 DN10 /730 (TYP 1) - 19W / 1975lm

SVÍTIDLO A/1 BUDE UMÍSTĚNO NA ŽZ SLOUPU S TPÚ PO DVÍŘKA VÝŠKY 8m, TYPU K8, BEZ VYLOŽENÍ, SKLON VŮČI VODOROVNÉ ROVINĚ 5°
SVÍTIDLA B/2, B/3 BUDOU UMÍSTĚNA NA ŽZ SLOUPECH S TPÚ PO DVÍŘKA VÝŠKY 3m, TYPU K3, BEZ VYLOŽENÍ, SKLON VŮČI VODOROVNÉ ROVINĚ 0°

VYPRACOVAL Viktor Králík	ODP.PROJ.PROFESE Viktor Králík	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
OKRES: Olomoucký		OBEC: Olbramice	
INVESTOR: Obec Olbramice, č.p.56, 783 22 Cholina, IČ: 00635669			

Výstavba VO (veřejné osvětlení)
k.ú.: Olbramice u Vilémova (okres Olomouc); 781991, parc. č. 710, 752
D.1.4.g - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Situační schéma

Viktor Králík
projekce elektro
IČO: 699 09 431
Sladkovského 1b
Olomouc, 772 00
ČKAIT: 1201699
www.firma-vk.eu

FORMAT	2 A4
DATUM	21.09.2020
STUPEN	DUS
MERITKO	1:250
ZAK.CISLO:	VK-PD-26.20
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
VK-PD-26.20	D.1