

Č.j.: LIT 20146/2018

Sp. značka: ŽP 212/2018 AAm

Spisový znak 231.2. skartační znak A5

Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.

Tel.: +420 585 153 260

E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel

Datum: 16.10.2018

MULIX00K3NZR



O Z N Á M E N Í

veřejnou vyhláškou

o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznamuje zahájení vodoprávního řízení na základě žádosti **Obce Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669**, zastoupené na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO: 28597044, které obdržel dne 29.6.2018 (resp. 31.8.2018), o:

- 1. povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových** dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona do recipientu (hlavní odvodňovací zařízení - ID vodní linie 15000694).

Údaje o místu vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

- pozemek parc.č. 622/134 v k.ú. Olbramice u Vilémova, obec Olbramice
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117053.0690 a Y:565001.1965
- recipient – hlavní odvodňovací zařízení - ID vodní linie 15000694 (bezejmenný tok)
- číslo hydrologického pořadí 4-12-01-002

Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

- čistírna odpadních vod – mechanicko-biologická
- způsob čištění: nízkozatěžovaná aktivace s nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu
- počet napojených EO: 205

- navrhovaný způsob měření objemu a jakosti vypouštěných vod: Parshallův žlab, vzorek typu A (místo pro odběr vzorků je v šachtě za dosazovací nádrží), odběr 4x za rok

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: 10 let

Údaje o množství vypouštěných vod:

prům. 0,4 l/s max. 0,7 l/s max. 1152 m³/měsíc max. 14016 m³/rok

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových:

Ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
CHSK _{Cr}	110	170	2,350
BSK ₅	30	50	0,414
NL	40	60	0,550

Limity „p“ jsou přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, limity „m“ jsou maximální nepřekročitelné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod.

2. stavební povolení dle ustanovení § 15 vodního zákona vodního díla „Kanalizace a ČOV Olbramice“ na pozemcích parc.č. 4/1, 5/1, 89, 555/3, 622/25, 622/74, 622/75, 622/133, 622/134, 622/171, 622/172, 622/173, 707, 710, 731/1, 731/4, 750, 752, 753 a 758 v k.ú. Olbramice u Vilémova, obec Olbramice.

Druh stavby:

Jedná se o novostavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona „stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“.

Účel stavby (podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla – příloha 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb.):

- 99 jiné (vybudování splaškové kanalizace a ČOV, odvádění splaškových odpadních vod)

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.12.2020

Údaje o místě stavby:

- pozemky parc.č. 4/1, 5/1, 89, 555/3, 622/25, 622/74, 622/75, 622/133, 622/134, 622/171, 622/172, 622/173, 707, 710, 731/1, 731/4, 750, 752, 753 a 758 v k.ú. Olbramice u Vilémova
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK – X:1117552.13 a Y:565439.5; X:1117539.29 a Y:564398.36
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-12-01-002

Základní údaje o stavbě, popis stavby:

Jedná se o novostavbu splaškové oddílné kanalizace. Splašková kanalizace bude gravitační. Skládá se z jednotlivých stok A, A0, A1, A1-1, A2, A3 ukončena ČOV, která řeší čištění splaškových odpadních vod z obce Olbramice. Počet ekvivalentních obyvatel – EO 205.

Vodoprávní úřad povoluje v rámci akce „Kanalizace a ČOV Olbramice“ následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Sdružený objekt ČOV

SO 02 Propojovací potrubí, odtok vyčištěné vody

SO 04 Terénní úpravy

SO 08 Stoky splaškové kanalizace

PS 01.1 ČOV – strojně-technologická část

PS 01.2 ČOV – elektro-technologická část

PS 01.3 ČOV – měření a regulace

(SO 03 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy – povoluje silniční správní úřad; SO 05 Oplocení ČOV, SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV, SO 07 Přípojka NN pro ČOV, SO 09 Kanalizační odbočky – nevyžadují stavební povolení – viz. územní rozhodnutí)

SO 01 Sdružený objekt ČOV:

Řešení objektu je podřízeno řešením technologického zařízení ČOV a jeho kapacitou (205 EO). Objekt má podzemní a nadzemní podlaží. Vnější rozměry podzemní části jsou 7,20 x 6,10 m. Osazení objektu i navazujících objektů ČOV je řešeno tak, aby bylo možné, pokud to bude potřebné, doplnit ČOV šachtou se třetím stupněm čištění tj. mikrosíťovým bubnovým filtrem MBF pro průtok do 5 l/s.

Podzemní část objektu je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí chráněnou vnější tlakovou izolací proti podzemní vodě. Tato část je vnitřními stěnami dělena do jednotlivých nádrží. Nad nádržemi bude provedena železobetonová stropní deska. V desce jsou vytvořené vstupní a manipulační otvory zakryté poklopy, příp. je podél otvorů navrženo zábradlí (dosazovák). Část nádrže při dosazovací nádrži je zakryta roštem. Prostory podzemní části:

- denitrifikace, nitrifikace a dosazovací nádrž – 18,48 m²
- uskladňovací jímka kalu – 9,12 m²
- čerpací stanice – 6 m²
- výška hladiny nádrží ČOV nade dne – 2,70 m

Nadzemní část objektu je jednopodlažní. Bude provedena nad spodní stavbou nádrží. Má vnější rozměry stejné jako podzemní část. Nosné stěny budou provedeny z cihelných bloků Porotherm tl. 300 mm. Zastřešení objektu je navrženo dřevěnou konstrukcí hambálkovou. Vstup do objektu je dvoukřídlovými dveřmi, prosvětlení je řešeno okny. Je navrženo elektrické vytápění v místnosti sociálního zařízení. Prostory nadzemní části:

- sociální zařízení – 2,70 m²
- provozní místnost – 33,10 m²

SO 02 Propojovací potrubí, odtok vyčištěné vody:

Objekt zahrnuje gravitační podzemní vedení, odtok vyčištěných vod do recipientu, navazující přípojky střešních odpadů (SV 1 a 2) a uličních vpustí (UV 1 až UV 3). Bude proveden z plastových trub DN 250 a 150 mm. Na odpadu jsou stavítka v šachtě ŠIII a v šachtě S1 stoky A umožňující obtok ČOV přes čerpací jímku nebo přímo. Hlavní větev odpadu je vyústěna betonovou výustí do toku přes koncovou klapku. Břehy a dno toku při výustí budou zpevněny kamenivem. Potrubí odpadu bude na výustí vybaveno koncovou klapkou. Výškové osazení výustí neumožňuje vodám toku o hladině dané Q100 a menším průtokům proniknout do objektu ČOV.

SO 04 Terénní úpravy:

Objekt zahrnuje celkovou plochu terénních úprav 1045 m² (oplocená část areálu 488,7 m² a neoplocená část areálu 556,3 m²).

SO 08 Stoky splaškové kanalizace:

Stoky splaškové kanalizace (dimenze DN 250 mm, plast): A (kmenová stoka splaškové kanalizace ústící do ČOV) – 992 m, A0 – 68 m, A1 – 221 m, A1-1 – 20 m, A2 – 100 m, A3 – 40 m. Na stoky bude napojeno celkem 75 ks odboček pro přípojky od nemovitostí (DN 150 mm). Na stoce budou osazeny kontrolní kanalizační šachty ŽB-P-1000 mm (70 ks).

PS 01.1 ČOV – strojně-technologická část:

ČOV je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu. Kalové hospodářství zpracovává kal aerobní stabilizací s gravitačním zahuštěním a následným odvozem k likvidaci na jinou ČOV.

Splaškové odpadní vody jsou na ČOV přiváděny do čerpací jímky umístěné v objektu ČOV, odkud jsou čerpány na hrubé předčištění a odtud již odtékají gravitačně do denitrifikační nádrže a odtud dále do nitrifikační nádrže a dosazovací nádrže. Průtok čistírnou i odtok do recipientu je za hrubým předčištěním již gravitační. Měření průtoku je prováděno v měrné šachtě osazené Parshallovým žlabem na odtoku z ČOV. Měrný žlab je vybaven vyhodnocovací a záznamovou jednotkou.

PS 01.2 ČOV – elektro-technologická část:

Instalovaný příkon elektroinstalace k technologické části ČOV činí cca 10 kW. Celkový soudobý příkon je cca 9 kW. Rozvodná soustava je navržena TN-C-S, 400/230V, 50 Hz. Rozvaděč bude napájen kabelem CYKY-J 4x10. Kabel bude v rozvaděči odjištěn jističem PL7-B32/3. Z rozvaděče bude napojena veškerá technologie ČOV.

PS 01.3 ČOV – měření a regulace:

Provozní soubor řeší řízení technologických souborů na ČOV pomocí programovatelného PLC automatu. V hlavním rozvaděči ČOV je umístěn řídicí systém MPC350 SMS zajišťující automatický provoz vybraných technologických zařízení (čerpadla, stírané válcové síto, dmýchadla, solenoid). Zařízení je vybaveno systémem pro přenos poruchových zpráv.

Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci vypracované v 06/2018 Bc. Jiřím Úlehlou a Ing. Jiřím Balabuchem (AGPOL s.r.o. Olomouc), autorizováno Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201535).

K žádostem bylo doloženo:

- 3x projektová dokumentace vypracovaná v 06/2018 Bc. Jiřím Úlehlou a Ing. Jiřím Balabuchem (AGPOL s.r.o. Olomouc), autorizováno Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201535)
- plná moc k zastupování pro společnost AGPOL s.r.o. Olomouc ze dne 8.12.2016
- výpis z Registru ekonomických subjektů
- výpis z obchodního rejstříku
- výpisy z katastru nemovitostí – listy vlastnictví
- informace o parcelách
- územní rozhodnutí stavebního úřadu – Úřadu městysu Náměšť na Hané, nám. T.G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané, č.j. 0391/2018/Pa-OU ze dne 6.2.2018

- souhlas obecného stavebního úřadu – Úřadu městysu Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané, ze dne 10.7.2018 – souhlas dle § 15 stavebního zákona
- souhrnné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 2773/2009 ze dne 3.6.2009
- souhrnné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 26127/2016 ze dne 6.12.2016
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, č.j. KHSOC/29085/2016/OC/HOK ze dne 7.12.2016
- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 6515/2017ATO ze dne 14.6.2017 – souhlas k trvalému odnětí ze ZPF
- stanovisko odboru dopravy MěÚ Litovel, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel, č.j. LIT 24924/2016 ze dne 22.11.2016
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, č.j. HSOL-8163-3/2017 ze dne 14.3.2017
- závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. 70719/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 28.11.2016
- stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR, tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, č.j. KRPM-147468-1/ČJ-2016-140506 ze dne 30.11.2016
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, č.j. SSOK-OL/3734/2017/TK ze dne 2.3.2017
- vyjádření společnosti Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, ze dne 18.4.2018
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM066803/2016-203/Ou ze dne 25.11.2016
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5001699757 ze dne 27.4.2018
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 1097812223 ze dne 9.4.2018
- vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, č.j. 0000019447 ze dne 5.4.2018
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 756668/16 ze dne 15.11.2016
- dodatek k vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 756668/16 ze dne 27.12.2016
- vyjádření společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava Mariánské Hory, č.j. EGV 1273/2016 ze dne 25.11.2016
- vyjádření společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, č.j. 82412/S/4/18 ze dne 17.4.2018
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, č.j. SPU 281293/2018 ze dne 15.6.2018
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí Olbramice dne 30.5.2018
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Jaroslavem Křupkou dne 19.4.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice, paní Marií Mikelovou a panem Josefem Grézlem dne 6.6.2017
- projednání dědictví od JUDr. Jany Elšíkové, Sokolská 586/7, 772 00 Olomouc, č.j. Nd 84/2017 ze dne 25.4.2017

- smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy uzavřená mezi Obcí Olbramice a Ing. Pavlem Solovským dne 15.5.2017
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Ing. Pavlem Solovským a Obcí Olbramice dne 13.6.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Vojtěchem Zapletalem (r. 1969) dne 15.5.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice a panem Vojtěchem Zapletalem (r. 1988) dne 15.5.2017
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Obcí Olbramice, paní Marií Mikelovou a panem Josefem Grézlem
- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Litovel (orgánu ochrany přírody a krajiny), nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel, č.j. LIT 15332/2018 ze dne 9.8.2018 – závazné stanovisko k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových
- souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu (Křupka Jaroslav, Mikelová Marie, Solovský Jindřich, Ing. Solovský Pavel, Zapletal Vojtěch r. 1988, Zapletal Vojtěch r. 1969, Státní pozemkový úřad, Správa silnic Olomouckého kraje)
- sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, č.j. KUOK 91345/2018 ze dne 27.8.2018 – soulad s PRVKOK

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou poměry staveniště známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy **do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona).

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout na MěÚ Litovel, odbor ŽP, kancelář č. 15, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel, především v úřední dny pondělí a středa 7⁰⁰-11³⁰ a 12⁰⁰-17⁰⁰ hodin nebo v jiné pracovní dny po telefonické konzultaci **do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Účastníkem tohoto stavebního řízení tedy je:

- *stavebník (§ 109 písm. a) stavebního zákona):* Obec Olbramice
- *vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. c) stavebního zákona):* Státní pozemkový úřad, Zapletal Vojtěch, Ing. Solovský Pavel, Křupka Jaroslav, Mikelová Marie, Solovský Jindřich, Olomoucký kraj (Správa silnic Olomouckého kraje)
- *vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva*

prováděním stavby přímo dotčena (§ 109 písm. d) stavebního zákona): Vodovod Pomoraví, GridServices s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. e) stavebního zákona):* vlastník pozemku nebo stavby na parc.č. 2, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 26/1, 27, 28, 32/1, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84/2, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 105, 114/2, 118, 119, 128, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 143, 144, 152, 154, 155, 156, 165, 166, 167/1, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 188, 189, 193, 194, 204, 205, 210, 211/1, 211/2, 219, 220, 221, 223, 224/1, 226, 228, 234, 235, 236, 538/5, 555/1, 555/2, 622/34, 622/35, 622/62, 622/63, 622/64, 622/65, 622/66, 622/67, 622/68, 622/69, 622/70, 622/71, 622/72, 622/73, 622/76, 622/77, 622/132, 622/135, 622/174, 705, 712, 731/2, 731/3, 731/5, 731/6, 731/7, 731/8, 731/9, 754, 755, 756, 759, 765, 766 a 768 v k.ú. Olbramice u Vilémova
- *obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§115 odst. 4 vodního zákona):* Obec Olbramice
- *správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku (§115 odst. 5 vodního zákona):* ---

Poučení:

Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. Podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územní řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.

otisk úředního razítka

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Olbramice. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

- Městský úřad Litovel
- Obecní úřad Olbramice

Účastníci vodoprávního řízení:

- Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, zastoupená na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje jednotlivě (§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona a § 115 vodního zákona):

- Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, zastoupená na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc-Hodolany
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Zapletal Vojtěch (r. 1988), 783 22 Olbramice 3
- Ing. Solovský Pavel, 783 22 Olbramice 39
- Křupka Jaroslav, 783 22 Olbramice 73
- Mikelová Marie, U cihelny 197/35, 779 00 Olomouc – Droždín
- Solovský Jindřich, 783 22 Olbramice 34
- Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
- Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
- GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Účastníci stavebního řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou (§ 109 písm. e) stavebního zákona):

- vlastník pozemku nebo stavby na parc.č. 2, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 26/1, 27, 28, 32/1, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84/2, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 105, 114/2, 118, 119, 128, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 143, 144, 152, 154, 155, 156, 165, 166, 167/1, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 188, 189, 193, 194, 204, 205, 210, 211/1, 211/2, 219, 220, 221, 223, 224/1, 226, 228, 234, 235, 236, 538/5, 555/1, 555/2, 622/34, 622/35, 622/62, 622/63, 622/64, 622/65, 622/66, 622/67, 622/68, 622/69, 622/70, 622/71, 622/72, 622/73, 622/76, 622/77, 622/132, 622/135, 622/174, 705, 712, 731/2, 731/3, 731/5, 731/6, 731/7, 731/8, 731/9, 754, 755, 756, 759, 765, 766 a 768 v k.ú. Olbramice u Vilémova

Dotčené orgány a ostatní:

- Obecní úřad Olbramice, 783 22 Olbramice 56
- Úřad městyse Náměšť na Hané – stavební úřad, nám. T.G .Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – odpadové hospodářství
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny
- Městský úřad Litovel, odbor ŽP – orgán ochrany ZPF
- Městský úřad Litovel, odbor dopravy
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

2x spis